

Znak przetargu: PZD-3321.10.2020

Pińczów dn. 30.11.2020 r.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie :
**PZD.3321.10.2020 „Remont drogi powiatowej nr 0068T Kozubów – Sypów – Dzierążnia
– Kujawki – Drożejowice odc. Kozubów – Sypów” - Zadanie nr 3321.10.2020**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Proszę o wskazanie hierarchii ważności dokumentów od najważniejszego - dla dokumentów SWiZ, STWiORB, Przedmiar, Projekt architektoniczny, Dokumentacja Techniczna, Przekroje

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że wszystkie dokumenty składające się na SIWZ są jednakowo ważne przy składaniu ofert na powyższe zadanie.

Pytanie 2:

Proszę o wskazanie miejsca wbudowania podbudowy z BA na poszerzeniach - w których km?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że miejsca wbudowania podbudowy z BA na wzmocnieniach krawędzi nawierzchni zostaną wskazane przy przekazywaniu placu budowy.

Pytanie 3:

Czy zamawiający potwierdza Kategorii Ruchu dla w/w inwestycji KR 2?

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza kategorię Ruchu KR2 dla w/w inwestycji

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu dla warstw podbudowy i wyrównawczej?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu dla warstw podbudowy i wyrównawczej.

Pytanie 5:

Które Masy bitumicznych są poprawne –AC 22 P, AC 16 P/ AC 16 W, AC 11 W/ AC 11 S, AC 8 S?

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, o poprawnych masach bitumicznych: AC 22, AC16W, AC 11S

Powyższe udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Termin złożenia ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR

mgr inż. Tadeusz Bochniak