

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1**

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie :
**PZD.3321.5.2020 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0191T Wola Lubecka – Zagajów – Zagajówek
– Michałów odc. Zagajówek – Michałów” - Zadanie nr 3321.5.2020**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

poz. 13 (kosztorys ofertowy), proszę o zamieszczenie szczegółowego rysunku studzienki ściekowej typu "mostowego"

Odpowiedź 1:

W związku z pytaniem Zamawiający zamieszcza poniżej w załączniku rysunek w/w studzienki ściekowej typu „mostowego” pod nazwą: „**rysunek studzienki nr 1**”

Pytanie 2:

poz. 15 i 16 (kosztorys ofertowy), proszę o podanie wytrzymałości SN rur PEHD. Czy dopuszcza się wykonanie przepustów z pp lub pvc. Jeśli tak to proszę o podanie wytrzymałości SN?

Odpowiedź 1:

Przy realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 0191T należy zastosować rury PEHD o wytrzymałości SN **min. 8**.

Nie dopuszcza się wykonania przepustów z rur pp lub pvc .

Pytanie 3:

Czy w cenie należy uwzględnić Inwentaryzację powykonawczą geodezyjną?

Odpowiedź 3:

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna jest wymagana przy realizacji przebudowy w/w drogi.


W związku z powyższym proszę o uwzględnienie jej do wyceny robót.

W związku z powyższym dodaje się pozycję 29 w kosztorysie ofertowym.

Nowy kosztorys ofertowy znajduje się w załączniku pod nazwą: „**nowy kosztorys ofertowy nr 1**”

Powyższe udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Termin złożenia ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR

mgr inż. Tadeusz Bochniak